設備定期保守業務基準表

	項目		内容	数量	回数	備考
1	鼠 昆 虫 防	除	衛生的環境確保のため、	1式	年2回	[法定]
			建物全体の防害虫駆除		年12回	[別途費用]
			*防除剤(年2回)			
			*生息点検(毎月実施)			
2	特定建築物定期調査	• 報告	建築基準法に定める調査に準じ、	1式	3年1回	[法定]
		TK LI	当該建築設備の敷地関係・構造関	124	0 1	「別途費用〕
			係・防火関係・避難関係・衛生関			[[[]]]
			係についての調査			
3	建築設備定期検査	報告	建築基準法に定める検査に	1式	年1回	[法定]
			準ずる			[別途費用]
			換気設備・給排気設備 排煙設備・非常照明設備			
4	压 田 医 佐 妇 托 +			1 -	左1回	
4	【低 庄 禹 徐 杷 稼 抵 50 【 《端子増締》電灯盤/		漏電等の早期発見のため、低圧絶縁抵抗測定実施	1式	年1回	
		电刀盆	また、端子の緩みによる発熱防止			
1			のため、緩み確認、端子の増締を			
1			行う			
5	エレベーター定其	別点 検	メーカー標準メンテナンス	4基	年4回	東芝製[メーカーメンテナンス]
			定期点検:3ヵ月に1回		(リモー	フルメンテナンス契約
			リモート点検:1ヵ月に1回		ト)	
6	エレベーター法気	官 検 査	建築基準法に定める検査に準ずる	4基	年1回	[法定]
7		抽上炒	メーカー標準メンテナンス	1基	年1回	三菱製
			標準メンテナンス	2	年2回	ニを衆 寺岡オートドアシステム製
		/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	正常に動作しているか、また機器	箇所	T2E	(門扉スライド式)
			異常の早期発見点検			2箇所3台
				5台	年3回	寺岡ファシリティース゛製
						庁舎:風除室内・外×1
						公邸:エントランス×1、パントリー×2
9	シャッター定期	点 検	標準メンテナンス	3台	年2回	LIXIL鈴木シャッター製
			正常に動作しているか、また機器 異常の早期発見点検			(駐車場)
1.0				100	Feli	[別途費用]
10	空 気 環 境	測 定	ビル衛生管理法に基づく測定およ び環境維持管理業務	12P	年6回	[法定]
11	空調機点検	整備	定期的な運転機能点検を行い、異	1式	年2回	<u>[別途費用]</u> 三菱電機製
11		ı⊏ VĦ	常や故障の早期発見点検	1-4	1 4 123	室外機
						31台(22台+9台)
						室内機
						242台(211台+31台)
12	同上プレフィルタ、		正常に動作させるためのプレフィ	242台	年3回	→ 中操011 △ 101 △
10	佐 調 エマッル 1 * 用 い 5 * コー・1		ルター洗浄清掃	1 —	0左1戸	室内機211台+31台
13			正常に動作させることと共に環境基準に適応させるための中性能フ	1式	2年1回	AHU0-1 (叱 - 系統)
1		元 未	を早に過心させるための下圧能/ イルター交換および廃棄			AHUO-2 (講堂系統)
1			2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			0HU0-1 (B1F~3F系統 給気)
1.4		7 , 3	丁尚に動かとはてたはのつ ここと	1 —	Æ 4 E	OHUO-2 (4F~7F系統 給気)
14	厨房室外気取入チャンパー タ ー ー - 清		正常に動作させるためのフィルタ 一清掃	1式	年4回	
15			メーカー標準メンテナンス	1式	年1回	三菱電機製
10		, m 1火	(中央管制装置・空調用)	124	1 1 1 1 1 1	<u> </u>
			(熱源ローカル制御部)			※24時間メーカー緊急対応含む
16	受 水 槽 清	掃	水槽内部の洗浄清掃	1式	年1回	[法定]
			清掃後水槽内の消毒			容量65㎡
			各種給水装置の点検			
		<u>۱</u>	清掃作業報告書の提出	, fs	-	III I Asi II - Tr Asi
17			故障時対応	1式	年1回	川本製作所製
10	ポンプユニット保生		水道注に定める絵本に進ずる	1式	年1回	[別途費用] [法定]
18	以付小小負使宜(Ⅱ		水道法に定める検査に準ずる 1回目 簡易11項目	111	平1四	[伝化]
	I .		- H H M 11 8 H			

19 飲料水水質検査(28項目)	水道法に定める検査に準ずる	1式	年1回	[法定]
19以外小小貝快生(20块日)	2回目 消毒副生成物12項目 全項目16項目	114	十1日	【伍疋】
20 雨 水 貯 留 水 槽 清 掃	使用状況に応じて実施	1式	2年1回	[別途費用]
	槽内清掃・各種ポンプ装置点検・ 清掃作業報告書提出			(容量479. 3㎡)
21 雨 水 沈 砂 槽 清 掃	水槽内部の洗浄清掃	1式	年1回	
	沈砂汚泥の回収 清掃作業報告書の提出			
22 汚 雑 排 水 槽 清 掃	水槽内部の洗浄清掃	1式	年2回	[法定]
13 %p	各種排水ポンプ装置の点検 清掃作業報告書の提出	17 4	, -	容量4.0㎡
	水槽内清水投入希釈し、	1式	年1回	
	ポンプアップ清掃	1 -1-	左1日	
(ポンプピットのみ)	希釈清掃とする	1式	年1回	
25 ポンプ関係点検整備	水中ポンプ・加圧ポンプ等の絶縁 測定および試運転点検(可能な場合)	1式	年1回	
	槽内清掃・各種ポンプ装置点検・ 清掃作業報告書提出	1式	3年1回	必要に応じて実施 [別途費用]
27 消防用補助高置水槽清掃	清掃作業報告書提出	1式	2年1回	必要に応じて実施 [別途費用]
	消防法に定める点検に準ずる	1式	年1回	[法定]
29 (機 器 点 検) 29 (総 合 点 検)	(1回目)機器点検 (2回目)総合点検	1式	年1回	
	消防法に定める点検に準ずる	1式	年1回	[法定]
(機 器 点 検)	(1回目)機器点検			
31 (総 合 点 検)	(2回目)総合点検	1式	年1回	
(機 器 点 検)	消防法に定める点検に準ずる (1回目)機器点検	1式	年1回	[法定]
33 (総合点検)	(2回目)総合点検	1式	年1回	
34 スプリンクラー消火設備点検 (機器点検)		1式	年1回	[法定]
35 (総 合 点 検) 36 連 結 送 水 管	消防法に定める点検に準ずる	1式 1式	年1回 年1回	
	(1回目)機器点検 (2回目)総合点検	114	十四	【位定】
37 (総合原)		1式	年1回	
(機 器 点 検)	消防法に定める点検に準ずる (1回目)機器点検	1式	年1回	[法定]
39 (総 合 点 検)	(2回目)総合点検	1式	年1回	
40 非 常 用 放 送 設 備 点 検 (機 器 点 検)	消防法に定める点検に準ずる (1回目)機器点検	1式	年1回	[法定]
41 (総合成権)	(2回目)総合点検	1式	年1回	
	消防法に定める点検に準ずる (1回目)機器点検	1式	年1回	[法定]
43 (総合原)	(2回目)総合点検	1式	年1回	
(機器点検)	消防法に定める点検に準ずる (1回目) 機器点検	1式	年1回	[法定]
45 (総 合 点 検)	(2回目)総合点検	1式	年1回	
(機 器 点 検)	消防法に定める点検に準ずる (1回目)機器点検	1式	年1回	[法定]
47 (総 合 点 検)	(2回目)総合点検	1式	年1回	
(機 器 点 検)	消防法に定める点検に準ずる (1回目)機器点検	1式	年1回	[法定]
49 (総合原数機)	(2回目)総合点検	1式	年1回	「沙宁」
(機 器 点 検)	消防法に定める点検に準ずる (1回目)機器点検	1式	年1回	[法定]
51 (総合原株)	(2回目)総合点検	1式	年1回	
	免震建物の維持管理基準に準ずる	1式	年1回	
53 庁 舎 垂 直 ル ー バ ー 点 検	拟竹状態の艮省傩認	1式	年1回	

	ユ	11	ツ	١,	点 検	整	備	定期的な運転機能確認を行い、異 常や故障の早期発見点検		年2回	AHU0-1 (吐*-系統) AHU0-2 (講堂系統) OHU0-1 (B1F~3F系統 給気) OHU0-2 (4F~7F系統 給気)
								メーカー標準メンテナンス 正常に動作しているか、また機器 の早期異常早期発見点検	1基	年2回	日本サーモエナー [メーカーメンテナンス]
56	濾	過	•		置	点		標準メンテナンス 正常に動作しているか、また機器 の早期異常早期発見点検	1基	年1回	ヴァン・システム製
57	ガ	ス	化	燃	焼炉	点	検	メーカー標準メンテナンス 正常に動作しているか、また機器 の早期異常早期発見点検	1基	年1回	インシナー工業 [メーカーメンテナンス] [別途費用]
58	自	家	発	電	機	点		メーカー標準メンテナンス 正常に動作しているか、また機器 の早期異常早期発見点検	1基	年1回	東京電気機器サービス [メーカーメンテナンス]
	恒	,			ット	,,,,	,,,	メーカー標準メンテナンス 正常に動作しているか、また機器 の早期異常早期発見点検	8台	年1回	ピーエス工業 [メーカーメンテナンス]
60	加度	王給力	水ポ	ンプ	ユニッ	ット点	京検	メーカー標準メンテナンス 正常に動作しているか、また機器 の早期異常早期発見点検	2 ユニット	年1回	川本製作所製 [メーカーメンテナンス]
61	ガ	ス	給	湯	器	点		メーカー標準メンテナンス 正常に動作しているか、また機器 の早期異常早期発見点検	5台	年1回	ノーリツ製 [メーカーメンテナンス]
62	ガ	ス	管	耐	圧	点	検	ガス漏れ検知点検	1式	年2回	東京ガス 7箇所
63	残	留	ţ	塩	素	測	定	末端水道栓より採水し残留塩素測 定し、台帳に記入	1式	週1回	[法定]